

Nr. 3836 / 23.01.2024

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

Nr. crt.	Indicatori de performanță a sistemelor de apă/canal județul Iași	2022 Realizat	2023 Estimare	2023 Realizat	2024 Propus
1.	Nivelul consumului propriu tehnologic în total apă intrată în sistem (%)	13,70%	≤ 15,00%	12,89%	≤ 15,00%
2.	Nivelul pierderilor de apă în total apă intrată în sistem (mc)	21.010.712	≤ 21.541.967	19.884.683	≤ 20.913.131
3.	Conformarea cu calitatea apei potabile	99,29%	≥ 98,50%	99,41%	≥ 98,50%
4.	Conformarea cu calitatea apei uzate	97,86%	≥ 95,00%	98,48%	≥ 95,00%

Pentru indicatorii de performanță cu ținte stabilite în Contractul de Delegare a Gestiunii, APAVITAL S.A. se angajează să mențină nivelul acestora în limitele prevăzute la Anexa 2 din Dispoziții Speciale, Partea Comună.

**DIRECTOR GENERAL,**  
 Dr. Ing. Mihail DORUȘ

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
 Ec. Gabriela MASALAGIU

**DIRECTOR TEHNIC**  
 Dr.ing. Andi DUMITRAȘ

